

Sitzungsvorlage - öffentlich

Gemeinderat am 19.12.2018

Vorlagen-Nr. 105/2018

Aktenzeichen:

Sachbearbeiter: Herr Heiden

Pumpstation Baad

externer Bericht: nein ja Herr Haas,
Haas2o Ingenieurbüro für Wasserversorgung

Beschlussantrag:

Die Verwaltung wird ermächtigt, die Ausschreibung für die Erneuerung des Pumpgebäudes Baad mit dem Ingenieurbüro Haas aus Remseck auszuschreiben.

Sachverhalt:

Im Rahmen der Sanierung des Freibades wurden an das bestehende Pumpgebäude im Baad von Seiten des Landratsamtes Schwäbisch-Hall Auflagen an die Gemeinde gestellt.

Das in die Jahre gekommene Bauwerk entspricht nicht dem Stand der Technik. Hinzu kommt, dass die Außenmauer und das Bauwerk an sich nicht mehr vollständig dicht sind. Von Seiten des LRA und des Gesundheitsamtes wurde außerdem der fehlende Hochwasserschutz beanstandet.

Ein komplett neuer Standort für ein Pumpgebäude erscheint nach Prüfung nicht wirtschaftlich, da sämtliche Änderungen des Standorts sowohl eine Gefährdung der Quelle, als auch Veränderung an der wasserrechtlichen Genehmigung bzgl. der Fischzucht bedeuten würden. Am wirtschaftlichsten erscheint daher eine Ertüchtigung des alten Gebäudes einschließlich der vorhandenen Technik. Um gleichzeitig auch die Anforderungen des Gesundheitsamtes umzusetzen, wird an das Bestandgebäude ein Anbau geplant.

Als separate Position ist darüber hinaus die Erneuerung der Förderleitung zum Freibad geplant. Allerdings soll diese nicht über ein komplett neu zu verlegende Leitung im Tiefbau sondern über das sogenannte Berstliningverfahren erfolgen.

Die Kostenschätzung fällt aufgrund der derzeitigen Baupreisentwicklung sehr hoch aus. Außerdem wurde versucht, bei der Kostenschätzung alle möglichen Kosten abzudecken.

Die Verwaltung empfiehlt, das Pumpgebäude in Zusammenarbeit mit dem Büro Haas zu erneuern und die Förderleitung zu einem späteren Zeitpunkt auszuführen.

Finanzielle Auswirkungen:

Die Finanzierung erfolgt im Haushaltsplan 2019