

Sitzungsvorlage - öffentlich

Gemeinderat am 27.02.2019

Vorlagen-Nr. 013/2019

Aktenzeichen:

Sachbearbeiter: Herr Heiden

Vergabe Verbindungsleitung Ammertsweiler - Fensterrot

externer Bericht: nein ja Herr Gehring, Ing. Bürgel

Beschlussantrag:

Die Verwaltung wird ermächtigt, die Arbeiten zur Verlegung der Verbindungsleitung Ammertsweiler – Fensterrot an den günstigsten Bieter zu vergeben.

Sachverhalt:

Im Rahmen der Trinkwasserkonzeption war die interkommunale Zusammenarbeit ein bindendes Förderkriterium. Hierzu soll nun die Verbindungswasserleitung von Ammertsweiler nach Finsterrot hergestellt werden (PE 125x11,4 mm). Die Leitungslänge beträgt ca. 1215 m. Der Anschluss erfolgt in den Heckenäckern in Ammertsweiler und verläuft dann entlang der Gemeindestraße bis zur B 39. Dort wird die Leitung auf der Trasse des geplanten Radweges entlang der B39 bis nach Finsterrot verlegt und dort über einen Wasserzählerschacht ans Ortsnetz angeschlossen. In diesem Zuge wird ebenfalls die Rohwasserleitung vom Dachsbachbrunnen nach Ammertsweiler mitverlegt (PE 125 x 11,4 mm). Die Leitung wird in Ammertsweiler in der Löwensteiner Str. an die bereits vorverlegte Rohwasserleitung nach Hohenstraßen angeschlossen. Die Leitungslänge beträgt ca. 1100 m.

Im Bereich Dachsbachbrunnen kann dann die best. Rohwasserleitung an die neue Dachsbachleitung angeschlossen werden. Die alte vorh. AZ-Leitung kann anschließend stillgelegt werden.

Die Submission für die Maßnahme findet am 21.02. im Rathaus Mainhardt statt. Die Ergebnisse liegen zur Sitzung als Tischvorlage vor.

Finanzielle Auswirkungen:

Im Wirtschaftsplan der Wasserversorgung sind beim Vorhaben 721100411013 - Seite 8 - „Verbindung Finsterrot Haushaltsmittel in Höhe von 305.000 € eingestellt.