

Sitzungsvorlage - öffentlich

Gemeinderat am 29.01.2020

Vorlagen-Nr. 007/2020

Aktenzeichen: 205.08

Sachbearbeiter: Herr Heiden

Emmissionswerte Hackschnitzelheizung Schulzentrum

externer Bericht: nein ja

Beschlussantrag:

Der Gemeinderat nimmt Kenntnis vom Prüfbericht der Hackschnitzelheizung im Schulzentrum Helmut Rau Schule.

Sachverhalt:

Die Heizung im Schulzentrum wurde im Jahr 2003 errichtet und hat eine Nennwärmeleistung von 450 KW. Als Brennstoff wird Hackschnitzel verwendet.

Die Prüfung durch den Schornsteinfeger nach BImSchV wird regelmäßig durchgeführt und hat bei der letzten Prüfung im Dezember 2019 folgende Werte ergeben:

- Kohlenmonoxid-Gehalt abzgl. Messtoleranzen von $0,9\text{g/m}^3$ (Grenzwert $1,0\text{ g/m}^3$)
- Staubgehalt abzgl. Messtoleranzen von $0,05\text{ g/m}^3$ (Grenzwert $0,10\text{ g/m}^3$)

Sämtliche geforderten Grenzwerte wurden also eingehalten.

Ebenso wurde der ordnungsgemäße technische Zustand der Feuerungsanlage und die Restfeuchte des Brennstoffes bestätigt.

Finanzielle Auswirkungen: