

Sitzungsvorlage - öffentlich

Gemeinderat am 05.05.2021

Vorlagen-Nr. 026/2021

Aktenzeichen: 701.31

Sachbearbeiter: Herr Heiden

Konzeption Fremdwasserbeseitigung Hütten Rottalstraße

externer Bericht: nein ja

Herr Gehring, Büro Bürgel

Beschlussantrag:

Der Gemeinderat nimmt das Ergebnis der Konzeption zur Fremdwasserbeseitigung im Ortsteil Hütten zur Kenntnis und ermächtigt die Verwaltung, bei der Planung der Sanierung Trinkwasserleitung und der Rottalstraße, die empfohlenen Maßnahmen nach einem positiven Förderbescheid mit auszuführen.

Sachverhalt:

Im Rahmen der EKVO (Eigenkontrollverordnung) und der regelmäßigen Kontrollen der Abwasseranlagen, wurden im Rahmen der Konzeption die Schachtbauwerke und der Kanal vom Ingenieurbüro Bürgel untersucht.

Die detaillierten Beschreibungen der ausgeführten Maßnahmen sind in der Konzeption beschrieben.

Der ausschlaggebende Grund für die Beauftragung der Konzeption, war neben der ständigen Kontrolle und Überprüfung der Abwasseranlagen, die anstehende Sanierung der Trinkwasserleitung in der Rottalstraße in Hütten.

Das Schmutzwasser in Hütten wird vorwiegend im Mischsystem entwässert. Diese wird seit der Stilllegung der Kläranlage und aufgrund der bestehenden Topographie mit 2 Abwasserpumpwerken zur Kläranlage nach Mainhardt gepumpt. Um sowohl die Gewässer durch, bei einem Starkregenvorkommnis nicht mehr pumpbare Schmutzfrachten zu schonen, als auch die Energiekosten der Pumpen und die Abnutzung der Technik zu verringern, wurde als Ziel eine Reduzierung des Abwassers als sinnvolle Lösung angedacht. Dies kann durch den Wegfall eines großen Teils des Niederschlags-, Drainage- und Grundwassers erreicht werden.

Nicht nur die Instandsetzung der Schächte und Bestandskanäle, auch der Neubau eines Niederschlagswasserkanals im Bereich der Rottalstraße werden die Situation verbessern und mit Ausblick auf das anstehende Abwasserstrukturgutachten die Abwasserschmutzfracht verringern.

Die Maßnahmen werden nach Zustimmung des Gemeinderats und nach Eingang eines positiven Förderbescheids mittelfristig ausgeführt.

Finanzielle Auswirkungen:

In der Finanzplanung sind im Jahr 2022 für das Abwassertrennsystem Hütten bei Kostenstelle 753800063001, Seite 245, 160.000 € Eigenmittel eingeplant.

Für diese Maßnahme und die Sanierung der Wasserleitung Rottalstraße werden im September Förderanträge gestellt. Erhofft wird eine Förderung von bis zu 80 % für das Abwassertrennsystem und von 50% für die Wasserleitungserneuerung. Bei der Erneuerung der Wasserleitung Rottalstraße beteiligt sich die Biberwasserversorgungsgruppe finanziell.